

EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
LİBADİYE CAD. TAHRALI SOK. TAHRALI SİT. KAVAKYELİ APT. B. BLOK NO.29
ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
www.erayonetim.com

İlgili Makama,

EFFECTIS ERA AVRASYA LABORATUVARLARI olarak beyan ederiz ki;

ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ tarafından üretilen aşağıda tanımlı ürünün yangına dayanım testi, Effectis Era Avrasya Test Laboratuvarları tarafından EN 1634-1 harmonize standardı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ürün ve test sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ürün:

ENDÜSTRİYEL TİP METAL SARMAL KEPENK

Ürünün deney çerçevesine montajı:

Tambur, motor ve destek elemanları fırın içinde

Yangın Dayanım Sınıfı

E60, EW30

Rapor hazırlık süreci devam etmektedir.

Saygılarımızla,

Kocaeli

Onur DAĞ
Operasyon Müdürü

